

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ
**КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ВОЛОГДЫ И
ВОЛОГДСКОГО РАЙОНА**

160000, г. Вологда, Советский п.-т, д. 2 Б
Тел/Факс 72 23 47
E-mail: kcsn.vologda@kcsn.gov35.ru

Заместителю прокурора города
Вологды, советнику юстиции

А.В. Янушевичу

160009, г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 60

23.12.2022 № 01-30-57/4662

На № _____ от _____

**Ответ на представление прокурора об устранении нарушений
законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности**

В ответ на представление прокурора от 03.11.2022 года № 07-01-2022 об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: г. Вологда, Московское шоссе, д. 40, поступившее в наш адрес 25.11.2022 года и зарегистрированное вх. № 5-30-01/4391, сообщаем следующее.

23.12.2022 года данное представление было рассмотрено с участием помощника прокурора г. Вологды С.В. Антропова.

Указанные в представлении требования признаны обоснованными, в связи с чем приняты следующие меры по устранению допущенных нарушений:

№ п/п	Нарушение	Принятые меры
1.	В нарушение требований п. 4.2.5 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) огнетушители установлены не на подвесных кронштейнах (специальных шкафах).	Нарушение устранено. Все огнетушители помещены в специальные подставки. Подставки с огнетушителями не мешают эвакуации и не преграждают путь к аварийным выходам.
2.	В нарушение требований п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) в складских помещениях и помещении электрощитовой на первом этаже не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ.	Нарушение устранено. Обеспечена маркировка помещений, в соответствии с техническим заключением НИИ ВДПО ОПБ (приложение № 1).
3.	В нарушение требований табл. 3 СП 489.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54 Закона № 123-ФЗ п. 14, таблица 1, 3 НПБ 110-03	В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация и находится в рабочем состоянии (акт проверки работоспособности средств обеспечения

	<p>гаражные боксы не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>пожарной безопасности зданий и сооружений, проведенной специалистом ООО «СПМ-35», приложение № 2).</p>
4.	<p>В нарушение требований п. 16, п. 17 раздела 7, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 5.1, таблица 2, п. 15, п. 20 НПБ 104-03 с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закона № 123-ФЗ гаражные боксы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.</p>	<p>В здании установлена СОУЭ 2 типа и находится в рабочем состоянии (акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, проведенной специалистом ООО «СПМ-35», приложение № 3).</p>
5.	<p>В нарушение требований п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закона № 123-ФЗ помещение кухни первого этажа не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией.</p>	<p>Нарушение устранено. Произведена установка 2 пожарных тепловых извещателей в помещении кухни административного здания и подключена к существующему шлейфу автоматической пожарной сигнализации.</p>
6.	<p>В нарушение требований п. 54 ППР в РФ система АПС находится в не рабочем состоянии (5,9,11 шлейфы административного здания не находятся под охраной, АПС в помещении проходной находится в нерабочем состоянии).</p>	<p>Нарушение устранено. Произведен ремонт автоматической пожарной сигнализации, заменены 20 пожарных дымовых извещателей. 5, 9, 11 шлейфы административного здания находятся под охраной. АПС в помещении проходной находится в рабочем состоянии.</p>
7.	<p>В нарушение требований п. 35 ППР в РФ в гаражных боксах допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.</p>	<p>Нарушение устранено. Светильники со снятыми колпаками заменены на новые, допустимые для эксплуатации.</p>
8.	<p>В нарушение требований п. 2 ППР в РФ на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.</p>	<p>Нарушение устранено. Приняты следующие инструкции: О мерах пожарной безопасности, Объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности для отделения, Инструкция о мерах пожарной безопасности для проживающих в отделении получателей социальных услуг.</p>
9.	<p>В нарушение требований п. 3 ППР в РФ у руководителя объекта (заведующего) отсутствует прохождение обучения мерам пожарной безопасности.</p>	<p>Нарушение устранено. Заведующим отделением Я.Г. Долгобородовой пройдено обучение по программе: «Пожарная безопасность для</p>

		руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» с выдачей удостоверения о повышении квалификации (приложение № 4).
10.	В нарушение требований п. 17 ППР в РФ отсутствует акт испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	Нарушение устранено. Проведены испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, по результатам составлен протокол № 212 (приложение № 5).

За допущенные нарушения виновное должностное лицо, заведующий хозяйством отделения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий А.Е. Кропачев, привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора (приложение № 6 - приказ о дисциплинарной ответственности).

Приложения: на 42 л. в 1 экз.

Директор



С.М. Петрова