



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

ул. Зосимовская, 60, г. Вологда, 160009  
Тел. 8 (8172) 72-06-54, факс 72-07-52

11.2022 № 07-01-2022

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона,  
их причин и условий, им  
способствующих

Прокуратурой города Вологды проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статья 37 Закона № 69-ФЗ предусматривает, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1 ППР в РФ).

В ходе проверки, проведенной 03.10.2022 с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области по г. Вологде, выявлены нарушения требований федерального законодательства на



312800 102310

Директору БУ СО ВО  
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения г. Вологды  
и Вологодского района»

Петровой С.М.

Советский пр., д. 2Б,  
г. Вологда, 160000

*А.И. Кудряшова*  
*15.10.22*  
*С.А. Меркулова*  
*В.А. Давыдов*  
*В.Е. Крылов*  
*Копия мне*  
*25.10.22*

№ 07-01/4391  
25.10.2022

В № 145698

Прокуратура города Вологды Вологодской  
области  
№ 07-01-2022/Прлп232-22-20190030

2

объекте, расположенном по адресу: г. Вологда, Московское шоссе, д. 40.  
Так, в нарушение требований п. 4.2.5 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» с учётом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) огнетушители установлены не на подвесных кронштейнах (специальных шкафах).

В нарушение требований п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) В складских помещениях, в помещении электроцитовой на первом этаже не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ.

В нарушение требований табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации», ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 54 Закона № 123-ФЗ п. 14 таблица 1, 3 НПБ 110-03 гаражные боксы не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации

В нарушение требований п. 16, п. 17 раздела 7, таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1, таблица 2, п. 15, п. 20 НПБ 104-03 с учётом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закона № 123-ФЗ гаражные боксы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.

В нарушение требований п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» с учётом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закона № 123-ФЗ помещение кухни первого этажа не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализацией.

В нарушение требований п. 54 ППР в РФ система АПС находится в не рабочем состоянии (5, 9, 11 шлейфы административного здания не находятся под охраной, АПС в помещении проходной находится в нерабочем состоянии).

В нарушение требований п. 35 ППР в РФ в гаражных боксах допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

В нарушение требований п. 2 ППР в РФ на объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 3 ППР в РФ у руководителя объекта (заведующего) отсутствует прохождение обучения мерам пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 17 ППР в РФ отсутствует акт испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Вышеуказанные нарушения федерального законодательства являются

следствием ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Вологды и Вологодского района», что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, направив заблаговременное извещение о дате, времени и месте рассмотрения.


2. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к ответственным работникам при наличии оснований.

3. Принять конкретные меры по устранению нарушений федерального законодательства, их причин и условий, им способствующих.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города течение 30 дней в письменной форме.

Заместитель прокурора города

советник юстиции



А.В. Янушевич